

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємств: директор Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області Ткаченко Тетяна Миколаївна
інші особи:

Сторінка 1 з 1 (всього сторінок: 1)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 03.04.2017 р. по 21.04.2017 р.	+ була у період з 06.11.2017 р. по 10.11.2017 р.
Акт перевірки від 21.04.2017 р. N 15	Акт перевірки від 10.11.2017 р. N 295
Розпорядчий документ від _____	Розпорядчий документ від _____
N _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	N _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина І. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			НВ		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	Так				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	Так				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Так				пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	Так				пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Так				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки		Ні			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території	Так				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		Ні			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		Ні			пункти 2.23 - 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	Так				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	Так				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	Так				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	Так				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	Так				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку		Ні			
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної		Ні			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів

10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	Ні	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання		
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	Ні	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	НВ	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	Так	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	НВ	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	НВ	розділ VII ППБУ
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	НВ	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДЕН В.1.1-7
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДЕН В.1.1-7
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДЕН В.1.1-7
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДЕН В.1.1-7
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежогасіння-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДЕН В.1.1-7
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі	НВ	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДЕН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

<p>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, Так проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</p>		<p>пункт 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДЕН В.1.2-4-2006</p>
<p>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</p>
<p>3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956</p>
<p>4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 1 Порядку грошового обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТЕ</p>
<p>5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11.3У N 2245</p>
<p>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</p>	<p>НІ</p>	<p>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТЕ</p>
<p>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну Так поведінку населення у разі виникнення аварії</p>		<p>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</p>
<p>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</p>
<p>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та Так необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</p>		<p>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</p>
<p>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</p>
<p>11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, Так у тому числі правилам техногенної безпеки</p>		<p>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</p>
<p>12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444</p>
<p>13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання</p>	<p>НВ</p>	<p>пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ</p>
<p>14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту</p>	<p>НВ</p>	<p>стаття 32, пункти 1.5, 1.6 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253</p>
<p>15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та Так ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій</p>		<p>пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і</p>

16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність.

НВ

17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах

НВ

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку гитань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє,
 "НІ" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє,
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється,
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	Розділ V, глава 1, пункт 1.2	НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки в Україні» - далі НАПБ А.01.001-2014	Навчальний заклад та гараж не обладнані системою протипожежного захисту у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
2.	Розділ III, глава 2, пункт 2.5	НАПБ А.01.001-2014	Дерев'яні елементи горючого покриття покрівлі даху будівлі навчального закладу та гаражу не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
3.	Розділ IV, глава 1, пункт 1.21	НАПБ А.01.001-2014	Не здійснено перевірку захисту будівлі навчального закладу та газової котельної від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд".
4.	Розділ IV, глава 4, пункт 4.1	НАПБ А.01.001-2014	Розміщена газова котельня не відповідає вимогам Правил безпеки систем газопостачання України, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - НПАОП 0.00-1.20) в частині обладнання останньої пожежною сигналізацією.
5.	Розділ V, глава 2, пункт 2.1	НАПБ А.01.001-2014	Будівля не забезпечена зовнішнім протипожежним водопостачанням.
6.	Розділ V, глава 3, пункт 3.17	НАПБ А.01.001-2014	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
7.	Розділ III, глава 2, пункт 2.16	НАПБ А.01.001-2014	На вікнах в комп'ютерному класі встановлені глухі ґрати.
8.	Розділ пункт 22, стаття 2	II НАПБ А.01.001-2014, КЦЗУ	Допускається експлуатація приміщень та будівлі з наявними на них порушеннями вимог норм і правил пожежної безпеки, які знижують рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкту.
9.	Розділ пункт 16	II НАПБ А.01.001-2014	Посадові особи навчального закладу та працівники не проходили навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у пов'язку

10.	Стаття 30	КЦЗУ	встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
11.	Статті 19, 20, пункти 4.3, 4.6	КЦЗУ, ПТБ, ПКМУ N 1200	Не виконуються в повному обсязі вимоги, щодо створення і функціонування об'єктової системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».
12.	пункт 3.1.1	ПТБ	Працівників закладу та учнів не забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання.
			Не проведено ідентифікацію та паспортизацію потенційно небезпечного об'єкту (газової котельні)

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копія посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акти перевірки


№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Z

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор Балаклійського РВ
ГУ ДСНС України у Харківській області
старший лейтенант служби цивільного захисту



Тарасов Максим Юрійович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Балаклійської РР Харківської області

Гкаченко Тетяна Миколаївна

Примірник цього акта перевірки отримано « 10 / 18 р.:

Директор Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Балаклійської РР Харківської області

Гкаченко Тетяна Миколаївна



Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ п/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Датум дієвості	
			від нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
Закони України				
1.1	ЗУ N 877	Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	Про об'єкти підвищеної небезпечності	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 1598	Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 1598-ВР
Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та об'єкти підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 жовтня 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типові положення про відому пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути завдана потерпілим та шкідливі на об'єктах підвищеної небезпечності, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій та призначення органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення дітям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про одну державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрозливого стану або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	НАПБ Б.03.001.2004	Типові норми вимог до стійкості	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Міністерстві України

3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1617, зареєстрований у Мінюсті України березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем ризику виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем ризику виявлення надзвичайних ситуацій та сповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мінюсті України липня 2006 р. за № 725/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мінюсті України лютого 2002 р. за № 95/6383
3.5	ПТЕ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мінюсті України вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування небезпечних зламних речовин при зверненні на промислових об'єктах і транспорті	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних зламних речовин при зверненні на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Міннагромадства, Мінкопозашити, Мінтопозашити	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/1 зареєстрований у Мінюсті України жовтня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мінюсті України серпня 2002 р. за № 703/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мінюсті України березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання засисних споруд	Інструкція щодо утримання засисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мінюсті України листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мінюсті України листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План регулювання на радіаційній аварії	План регулювання на радіаційній аварії	Наказ Держотомнаргоспозашити, МНГ	від 17 травня 2004 р. № 27/211, зареєстрований у Мінюсті України червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожеги. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН Д.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічне захисне цивільного захисту (співальної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.037-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Міннагромадства, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мінюсті України квітня 2007 р. за № 313/13590