



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій**  
**у Харківській області**

**Зміївський районний відділ:**

вул. Таранівське шосе, 3а, м. Зміїв, Харківська обл., 63403, тел./факс (05747) 3-38-92,  
 www.kharkiv.mns.gov.ua код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: sgpeh58@kharkiv.mns.gov.ua

Акт  
 N 33

**складений за результатами проведення позапланової (планової) перевірки щодо**  
**додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного**  
**захисту, техногенної та пожежної безпеки**

КЗ "Тимченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської  
області

(назва суб'єкта господарювання - юридичної особи - підприємства, підприємства, установи, організації або фізичної особи - підприємця)

за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Тимченки, вул. Магістральна, 30-А (с.  
Тимченки, вул. Миру).

ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_  
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідний контролюючий орган

Харківська область, Зміївський район, с. Тимченки, вул. Магістральна, 30-А (с. Тимченки, вул.  
Миру).

(місце відкриття/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення за адресою: Харківська область, Зміївський район,  
 с. Тимченки, вул. Магістральна, 30-А (с. Тимченки, вул. Миру).

(назва об'єкта перевірки (об'єкти), адреса(адреси), розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від  
 провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

**Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки** Тип здійсненої перевірки

Наказ від 27.03.2018 р. N 72, виданий Зміївським РВ ГУ ДСНС України планова

Україна у Харківській області

позапланова

Повіднення на перевірку від 06.04.2018 р. N 41

Строк проведення перевірки

<b>Початок перевірки</b>					<b>Завершення перевірки</b>				
10	04	2018	09	00	16	04	2018	17	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Зміївський районний відділ Головного управління ДСНС України

(найменування органу ДСНС України)

у Харківській області,

Провідний інспектор Зміївського районного відділу Головного управління

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту

Дроздів Максим Миколайович.

Посадові та/або учасники з поважених особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємств

Директор КЗ «Тимченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області» Терещенко Олені Вікторівні

(прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про об'єкт перевірки:

Планова	Непланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> було у період з 18.04.2017 р. по 24.04.2017 р.	<input type="checkbox"/> було у період з _____ по _____
Акт перевірки від 24.04.2017 р. № 24	Акт перевірки від _____ № _____
Розпорядчий документ від 07.04.2017 р. № 70 в виконанні _____, не виконаний <input type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від _____ № _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки					пункти 2 - 8, 10 розділу II НПБУ
1.2	На підприємстві створено СНБ					пункт 14 розділу II НПБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ					пункт 12 розділу II НПБУ
1.4	Забезпечено вивчення правил пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам					пункти 17 - 19 розділу II НПБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки.					пункт 9 розділу II НПБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму					пункт 11 розділу II НПБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріалів технічної біли суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки					пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки					пункти 15, 16, 20 розділу II НПБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території					пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III НПБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд					пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III НПБУ

<b>4. Забезпечено протипожежний етап утримання шляхів евакуації і виходів</b>	пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>9. Етап утримання інженерного обладнання</b>	
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2 Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5 Системи каналізації та емітсвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>	
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуйованими людьми, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного сповіщення) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>	
11.1 Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2 Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b>	пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>	пункти 8.1.1 - 8.5.18 ПМПБ В.01.057-2006.200
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>	розділ VII ППБУ

1-4.1	Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	пункт 21 розділу II Шу
1-4.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ЦПБУ
1-4.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ЦПБУ
1-4.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ЦПБУ
1-4.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ЦПБУ
1-4.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
1-4.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
1-4.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
1-4.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
1-4.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
1-4.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту  
пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, НКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки  
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, НКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки  
пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки НКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання  
пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, НКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки  
пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту  
пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, НКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та віповідну поведінку населення у разі виникнення аварії  
пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів  
пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідно для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням  
пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 НКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки  
пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки  
пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, НКМУ № 443, НКМУ № 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту  
пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діями у

- 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання
- 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту
- 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

надзвичайних ситуаціях. НКМУ N 444 пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ, стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 НКМУ N 253

пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. НКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ

- 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та системи оповіщення та забезпечено їх працездатність
- 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей та водних об'єктів

пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку штрафів:**

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутє
- "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутє
- "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) об'єкта, не перевіряється
- "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) на об'єкті

**ОПИС**

№ з/п	виявлених порушень		Детальний опис виявленого порушення
	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено	позначення нормативно-правового акта	
1	Розділ III, глава 2, пункт 2.3	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417, далі ППБУ	Приміщення будівлі старших класів відділено від оцінювальної протипожежної перегородкою.
2	Розділ III, глава 1, пункт 1.11	«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417, далі ППБУ	Об'єкт не забезпечений необхідною кількістю води для цілей пожежогасіння у відношенні ДЗН В.2.5-74:2013 "Зовнішній мережі і системи водопостачання"
3	Розділ V, глава 1, п. 1.2	ППБУ	Приміщення не обладнані системою протипожежного захисту відповідно до законодавства.
4	ст. 26 п. 4.3.3.	Кодексу цивільного захисту України, далі КЦЗУ, «Правила техногенної безпеки у	Правильники не забезпечено індивідуального захисту у повному абсолю

		сфері ЦЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» далі ППБ	
5.	Розділ V, глава 3, п.3.11	ППБУ	Не забезпечено пожежний шитт комітетком засобів пожежогашіння, а саме: вогнегашники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повіті розміром 2x2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2шт., лом - 2 шт., сокири - 2 шт.
6.	Пункт 3.1.1	«Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях», далі ППБ, пункт 7 «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» Наказ МНС від 16.08.2005 року № 140.	Не проведено ідентифікацію потенційно-небезпечного об'єкта з урахуванням всіх чинників безпеки.
7.	Розділ III, глава 2, п.2.31	ППБУ	Шляхи евакуації не забезпечено евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожезна безпека об'єктів будівництва»
8.	Розділ IV, глава 1, п.1.21.	ППБУ	Не виконано перевірку установок захисту будівель, споруд від прямих покладань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавко захисту будівель і споруд».
9.	Розділ IV, Глава 1, п. 1.20	ППБУ	На об'єкті не проведено заміри опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.
10.	Розділ V Глава 3 п.3.10 п. 3.18	ППБУ	На існуючих вогнегашниках не встановлені облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації. Відповідально за пожежну безпеку оформити журнал обліку вогнегашників, у якому реєструються: тип і обліковий номер кожного вогнегашника, а також місце його розміщення на об'єкті; дані проведення періодичних оглядів вогнегашників та прізвище особи, яка їх проводила; результати періодичних оглядів вогнегашників; дані проведення технічного обслуговування (або діагностування) та прізвище особи (або номер посвідчення), яка їх проводила, а також дані проведення наступного технічного обслуговування; інформація про направлення вогнегашників на технічне обслуговування до ПТОВ та про їх повернення на місце

11. Розділ IV, глава ППБУ 1, п. 1.6	розганування після проведення технічного обслуговування, з'єднання, відгалуження та окінцювання ж проводів і кабелів в усіх приміщеннях будівлі не виконано з допомогою опресування, зварювання паяння або затискачів.
12. Розділ IV, глава ППБУ 1, п.1.17.	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на горючій основі (конструкції), не встановлено з підкладанням під них сумішного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіявністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Повідчення на проведення перевірки та службові повідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію повідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина шоста п'ята стаття 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час планової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких була підставою для її здійснення. У повідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	Зуваження відсутні.



Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Зміївського  
РВ ГУ ДСНС України у  
Харківській області  
капітан служби ЦЗ  
(посад.)



Дроздов Максим Миколайович  
(привлас. дія та пооб'єктов.)

Посадові та/або  
уповноважені особи суб'єкта  
господарювання, інші особи,  
присутні під час здійснення  
заходу:

Директор  
(посад.)



О.В. Терещенко  
(привлас. дія та пооб'єктов.)

Примірник цього акта перевірки отримано " 16 " 04 2018 року

Директор  
(посад.)



О.В. Терещенко  
(привлас. дія та пооб'єктов.)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відносно до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно- правового акта	Назва нормативно- правового акта	Затверджено	
			від нормативно- правового акта та назва органу	дата та номер нормативно- правового акта
А	1	2	3	4
1		<b>Закони України</b>		
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877- V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403- VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245- III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР

<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>			
2			
2.1	ІКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ІКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ІКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ІКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ІКМУ N 1738	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи і можливі вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти господарської діяльності на яких можливі аварії екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2002 р. N 1738
2.6	ІКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ІКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ІКМУ N 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків і аварійних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. N 775

2.9	ПКМУ N 443	Порядок здійснення контролю за виконанням постанов Кабінету Міністрів України про призначення органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захищених споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841

### 3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи

3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності пожегаєників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 153, зареєстрований у Мінюсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ПВБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті

		назвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення		України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ДТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на регіональних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 103 вересня 2007 р. за N 1006/1-273
3.6	Методика прогнозування НПС	Методика прогнозування наслідків викиду небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Міністрології, Мінрегіону і місцевих адміністрацій	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122 зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільного захисту	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільного захисту оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 лютого 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 102 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/2-52

3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держагомрегулювання МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мілбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006-200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі МНС	Наказ Мінраєполітики МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730-770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313-13530