



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

Краснокутський районний сектор

62002, Харківська область, смт. Краснокутськ, прп. Жолобок, 16А, e-mail: Sgrch57@sharkiv.mns.gov.ua
тел./факс (05256) 3-11-79

Акт № 28

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного
захисту, техногенної та пожежної безпеки

Колонтаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого
підрозділу) або прізвище;

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

(ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання є установленим порядку

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про

це відповідний контролюючий орган)

Харківська область, Краснокутський район, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса
електронної пошти)

Перевірено: Колонтаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, Харківська область, Краснокутський
район.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

район, с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 19 березня 2018 року № 69, виданий І У ДСНС України у Харківській області	+ правова: позапланова
Повідомлення на перевірку від 10 квітня 2018 року № 29	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
10	04	2018	09	00	13	04	2018	17	00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Краснокутський РС ГУ ДСНС України у Харківській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Краснокутського РС ГУ ДСНС України у Харківській області старший лейтенант

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

служби цивільного захисту Темпохул Дмитро Миколайович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємства:

Директор Колоніатівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Катасонна Тетяна Яківна
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі <input checked="" type="checkbox"/> була у період з 24 квітня 2017 року по 28 квітня 2017 року Акт перевірки від 28 квітня 2017 року № 46 Розпорядчий документ від 28.04.2017 року № 46 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний +	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі <input type="checkbox"/> була у період з 20.11.2017 р. по 21.11.2017 Акт перевірки від 21.11.2017 № 140 Розпорядчий документ від 21.11.2017 р. № 140 виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний +

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	НІ	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина 1. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Навчальні та інформаційні заходи щодо пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СІПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання						

шляхів евакуації і виходів

9. Стан утримання інженерного обладнання

9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, вилучка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+			розділу III ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидлення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку

10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.	-			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання

11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Удешевлення та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість вхідів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмінг від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+			пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння

12	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	-			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
----	--	---	--	--	---

13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

13	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	-			пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАОБ В.01.057-2006/200
14	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	-			розділ VII ППБУ

14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	+	пункт 21 розділу II ППБКУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших воєнних робіт відповідають вимогам нормативних документів	-	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБКУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	-	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБКУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБКУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБКУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної кваліфікації відповідають вимогам нормативних документів	-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 3.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам	-	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

нормативних документів

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту		+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, відпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктні формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики проєктування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі працівникам техногенної безпеки		+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12. Проведено об'єктні тренування і навчання з питань цивільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних