



## ДСНС України

### І ОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У НАДВИЧАЙНИХ СИУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

#### Холодногірський районний відділ у м. Харкові

бул. Канівська, 47, м. Харків, 61093, тел./факс (057) 372 41 27

Web: <http://dsns.mns.gov.ua> код єДРІОУ 38631015 E-mail: Pgpc06@kharkiv.mns.gov.ua

#### АКТ № 8 /

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо  
задовільнності зберігання вимог законодавства у сфері цивільного  
захисту, гуманітарної та пожежної безпеки

**КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 275  
Харківської міської ради» по вул. Волонтерська 74-б (згідно технічного  
паспорту Холодногірська 28-а) в м. Харкові.**

(найменування/об'єкт/засновник/заклад, юридична особа (та/або його відокремленого  
підрозділу або працівника та їх банджове місце проживання фізичної особи - підприємства)

ід - офіційний код юридичної особи 37763081

аб) - реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи -  
підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої  
реєстри встановленому порядку відмовилися від прийняття  
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це  
в, що віднір контролюючий орган) 3776300000000000 ,

м. Харків, вул. Волонтерська, 74-б (згідно технічного паспорту Холодногірська  
28-а).

(назва місця проживання фізичної особи, місце розташування, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

**Установлено на території, споруді та приміщенні КЗ «Дошкільний навчальний заклад  
(ясла - садок) № 275 Харківської міської ради» по вул. Волонтерська 74-б (згідно  
технічного паспорту Холодногірська 28-а) в м. Харкові.** (найменування об'єктів юридичної  
особи/підрозділу/підприємства, їх місцезнаходження, телефони)

#### Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.04.2018 р. № , виданий Холодногірським РВ	<input type="checkbox"/> позапланова:
у м. Харкові ГУ ДСНС України з Харківської області	<input checked="" type="checkbox"/> планова
Періодичність на перевірку від 10.04.2018 р. №	

Старт процесу ведення перевірки 5 робочих днів

Початок перевірки				Завершення перевірки			
10	04	2018	10	00	16	04	2018
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

1. Головні особи ДСНС України або її територіального органу:

Харківський РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській області  
(найменування органу ДСНС України)

Функціонер 6-ДПРЧ лейтенант служби цивільного захисту Собина Анастасія  
Михайлівна,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Головні особи уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) /  
фізична особа підприємець.

Завідувач КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 275 Харківської  
міської ради» Іващенко Наталія Сергіївна.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

—особа

—

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

	Планова	Позапланова
1. Плановий	не було взагалі	
2. У період з 10.04.2017 р. по 14.04.2017 р.	+ була у період з 13.11.2017 р. по 17.11.2017 р.	
Акт перевірки від 14.04.2017 р. № 09	Акт перевірки від 17.11.2017 р. № 108	
Протокол від 14.04.2017 р. № 08 виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	Розпорядчий документ від 13.11.2017 р. № 113 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	
Не виконаний <input type="checkbox"/>		

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо проведення перевірки**

№ п/з	Питання, що відносяться до перевірки	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частини I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Слідчі дії заходи щодо забезпечення					
1.1.1	тоб. 6. Правки					
1.1.2	Наяність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.1.3	На підприємстві створено СПБ		+			пункт 14 розділу II ППБУ
1.1.4	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			пункт 12 розділу II ППБУ
1.1.5	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві використовуються матеріали та речовини з визначеними показниками пожежної стійкості					пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено зберігання працівниками та встановленого протипожежного	+				пункт 11 розділу II ППБУ

<b>4. Наявність реквізитів відповідності</b>				пункти 2, 4, 5 статті 57 КПЗУ
4.1. Фаховий технічний база суб'єкта		+		
4.2. Стандартні вимоги законодавства з области пожежної безпеки				
4.3. Головні критерії та проходження занесені в <u>закон</u> пожежної безпеки	+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
4.4. Степень протипожежного стану утримання тегорії	+			пункти 1.1 - 1.21 глави I розділу III ППБУ
4.5. Занесене протипожежний стан утримання будинку, приміщення та споруди	+			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
4.6. Занесене протипожежний стан стримання після евакуації і виходу	+			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
<b>5. Ступінь утримання інженерного обладнання</b>				
5.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 1.1 - 1.24 глави I розділу IV ППБУ
5.2. Системи охолодження та теплові мережі здійснюються протипожежним вимогам стану після будівельних норм та іншими закономіжними актів	+			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
5.3. Системи вентиляції і кондиціонування позитивні відповідності постійно діючим зимовим нормам	+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
5.4. Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
5.5. Системи каналізації та сміттєвагуття відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>				
10.1. Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту, які виконують функції під час пожежі, включаючи системи пожежного попередження, системи сповіщення про пожежу та уповільнення евакуацією людей, системи протипожежного захисту, системи централізованого державного спостереження (далі - АСПЗ), засобами зв'язку, обладнані по чинним нормам зразових актів				пункти 1.1 - 1.6 глави I розділу V ППБУ
10.2. АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.		+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>				
Системи пожежного протипожежного водопостачання, насосні станції зі стабільністю та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

	Улаштування та утримання внутрішнього протичасового водогону, кількість зводів та їх розташування, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмінів від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12.11	Існування та утримання підрозділів і тиньків відомчої та місцевої пожежної служби	+		пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
12.12	Пожежна техніка та мережні пожежогасіння	+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернистих і грубих кормів	+		розділ VII ППБУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+		пункт 21 розділу II ППБУ
	Нове будівництво, реконструкція, переснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд відповідають на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		пункти 1.1 - 1.5 глави I розділу VII ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших зовнішніх робіт відповідають вимогам юрисдикційних документів	+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з масликами, кляями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	-		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	-		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	-		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7

	Охороні відповідають вимогам нормативних документів			
14.3.4	Зходи пожежної безпеки у проектній документації юдо надання безлеченої евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.3.5	Зходи пожежної безпеки у проектній документації юдо надання гасіння пожеж та евакуація пожежно-ргутуральних речей відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.3.6	Зходи пожежної безпеки у проектній документації юдо надання інженерно-технічних заходів захисту від пожеж залишають належні нормативні документи	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

#### Частина ІІ. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Блокування вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів захисту від пожеж			пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюються з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведене ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	+		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки	+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956
4. Здійснено обов'язкового страхування підвищеної відповідальності суб'єктів	+		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Експресовані планів локалізації та ліквідації часів аварій на об'єктах підвищеної небезпеки	+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Задовілено працівників об'єкта засобами	+		пункт 2 частини першої

20. Створено та реалізовано розвідувальний захисту			статьї 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3,4.6 ПТБ
21. Виведено інформацію про заходи безпеки та здійснену поведінку населення у разі виникнення аварії	+		пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
23. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
24. Створено та реалізовано формування півільного об'єкту та інфраструктури для їх функціонування на матеріально-технічну базу, забезпеченість якої відповідає таємництву формувань та лінії захисту		+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
25. Створено та реалізовано службу на об'єкти		+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
26. Проведено навчання співробітників з питань захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань півільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення отримання вимог			стаття 32, пункти 15, 16
15. Створено об'єктовий резерв			частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
16. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
18. Заведено на об'єкті підвищеної			стаття 53 КЦЗУ
19. Такі автоматизованих систем раннього			
20. Підтримують надзвичайних ситуацій та систем			
21. Підтримують та забезпечено їх працевлаштність			
22. Забезпечені виконання вимог			пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах
за сприявствства штату охорони життя людей на водних об'єктах			

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

«Так» – так, виконано, дотримую, відповідає, присутнє;

- 4.1 Слідчий під час обшуку встановив, що вимога збору доказів відсутня;
- 4.2 вимога збору доказів встановлено на місці зберігання (фізичної особи - підприємства) об'єкта;
- 4.3 вимога збору доказів встановлено на місці зберігання (у фізичної особи - підприємстві) об'єкту

#### **Інструкція**

#### **Вимоги щодо виявлення порушення**

Усі вимоги щодо виявлення порушення встановлені в п.п. 4.1-4.3.

Вимога збору доказів встановлено на місці зберігання об'єкту (бульдогоміткою з нанесеною датою та підписом). Вимога збору доказів встановлено на місці зберігання об'єкту (бульдогоміткою з нанесеною датою та підписом).

#### **Сталений опис виявленого порушення**

Порушення виявлено в ході обслухування діяльності підприємства "Віктор".

У підвалі будинку виявлено двері з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ розташовані па візках па стулі з нанесеною датою та підписом від вікомінних прорізів будинку.

Розглянуто проєкт реконструкції підвалу будинку № 10. У проєкті не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

На даху будинку № 10 виявлено повалену балку з металевими замками з ручками відкриття типу СЗ.

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

Система пожежної сигналізації та аварійна евакуація населеного пункту не обладнані системою протипожежного захисту та сопутуючою документацією (справочними даними та зображеннями).

пункт 1)

Розмір 1	Голова 2	ПІБУ	Не передбачене природне освітлення коридору на першому поверсі будівлі.
Розмір 2	Голова 3	ПІБУ	Внутрішні пожежні кран-комплекти не розміщені на висоті 1,5 м від рівня підлоги.
Розмір 3	Голова 4	ПІБУ	Вихід зі сходової клітки на горище будинку не забезпечено вертикальною металевою драбиною та противажним блоком 2-го типу розмірами 0,6x0,8 м.

**ОЕРЕЛІК**

**ПІДСУМКИ ВІДВІДЕНИХ КОНТРОЛІВ ЗА ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ПОСАДОВИХ ОСІБ,  
УЧОВНОВАЖСЬКИХ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ**

(заповідність відповідного керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

Питання, що підлягається контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
ро результаті перевірки суб'єкта запис про здійснення перевірки поновлено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
Посвідчення на проведення перевірки та службові звітності, що засвідчують осіб, що змінилися в перевірця, претягнуто					частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
Запис про здійснення перевірки засвоєний					частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
перевіркою здійснення перевірки особами, до здійснення перевірку внесено запис про перевірку в відповідні журнали суб'єкта запису (запису) (за його наявності)					частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
із часу попередньої перевірки з'ясовувалися чище ті питання, необхідність перевірки яких стало незвично для її здійснення. У посвідченні на здійснення позастанової перевірки зачиснено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина , перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Інші позиції, зауважені або заперечені результатом проведеної перевірки та складеного акта перевірки

Опис позицій, зауважень чи заперечень

Документ складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) та гсподарювання або уповноважений ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС та/або осіб, якого здійснюють захід державного нагляду (контроль).

### Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:  
фахівець 6-ГІРЗ у м. Харкові  
ГУ ДСНС України  
у Харківській області  
загальна служба підзвітності  
західів

(послуга)

Посадові та обслуговувальні  
особи, що брали участь у перевірці:  
загальна служба підзвітності  
західів

*Ю.С. Ільинський*  
(послуга)

*С.В. Ільинський*

(послуга)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

**Собина Анастасія Михайлівна**  
(прізвище, ім'я та по батькові)

*Ю.С. Ільинський*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

*С.В. Ільинський*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Протокол з результатами перевірки отриманий 16 квітня 2018 року

*С.В. Ільинський*  
(послуга)

(підпис)

Відповідає про здійснену перевірку (необхідне підкреслити) посадовими та/або  
унтерозважувальними особами судово-господарювання цього акта перевірки

**Придатка.** У випадку наявності іншої статей, що становлять службову або державну  
секретність, але не може бути прикритоєю державний гриф секретності або обмеження доступу.

### ІЗРЕПЛК

### нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перевірку під час її проведення

№	Помічник нормативно- правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно- правового акта
1	ЗУ № 877-IV	"Про засновання державного народного підприємства "Укріпремівідбудова" закон України	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-IV
2	ЗУ № 5403-VI	Кодекс кримінального захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
3	ЗУ № 2245-III	"Про об'єкти та інші чини небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
4	ЗУ № 15/98-BP	"Про земельні ділянки від виникненю іноземного економічного підприємства"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-BP
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
5	ПКМ	"Про надання земельних ділянок за обсягу здобуття підприємством членів Союзу розробників та виконавців загальні ризики від провадження	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
6	ПКМУ	"Про розроблення та впровадження загальні ризики від провадження	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306

ІКМ	<u>Порядок ведення державного фінансового аудиту підприємств та організацій, заснованих на приватному капіталі</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 5	від 09 січня 2014 р.
ІКМ	<u>Порядок ведення державного аудиту фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій, заснованих на приватному капіталі</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 564	від 17 липня 2013 р.
ІКМУ N 1788	<u>Порядок правил проведення обліку язичкового спрацювання цивільної авіаційної техніки</u>  <u>Порядок правил, яка може</u> <u>заснувати уявленнями та</u> <u>засвідченнями про здійснену</u> <u>працювати</u> . Відповідь тоже повинна відповісти на загальну питання про здійснену на авіації місцем спрацювання аварій експлуатаційного цивільного авіаційного обладнання	Постанова Кабінету Міністрів України N 1788	від 16 листопада 2002 р.
ІКМУ N 1200	<u>Порядок обслуговування населення і</u> <u>підприємств, формування та</u> <u>закріплення земельного</u> <u>чинності земельно-інвестиційного</u> <u>ринку, надання радіаційної та</u> <u>екологічної оцінки земельного</u> <u>чинності земельного</u> <u>ринку, підготовка та крієння</u> <u>земельних ділянок, надання</u> <u>земельних ділянок земельно-інвестиційному</u> <u>ринку та в земельноземлевласніми</u> <u>підприємствами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 1200	від 19 серпня 2002 р.
ІКМУ N 1214	<u>Порядок створення та використання</u> <u>міжнародних реєстрів земель</u> <u>земельного підприємства, відкриття незвичайних</u> <u>земельних ділянок земельного</u> <u>ринку та в земельноземлевласніми</u> <u>підприємствами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 1214	від 04 серпня 2000 р.
ІКМУ N 308	<u>Порядок створення та використання</u> <u>міжнародних реєстрів земель</u> <u>земельного підприємства, відкриття незвичайних</u> <u>земельних ділянок земельного</u> <u>ринку та в земельноземлевласніми</u> <u>підприємствами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 308	від 29 березня 2001 р.
ІКМУ N 443	<u>Порядок відкриття та застосування</u> <u>призначеним органам управління та</u> <u>засобами цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 443	від 26 червня 2013 р.
ІКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання</u> <u> населення діям у підвищчайших</u> <u>сituacіях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 444	від 26 червня 2013 р.
ІКМУ N 787	<u>Порядок збору, перевезення та</u> <u>зберігання земельного</u> <u>матеріалу</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 787	від 09 жовтня 2013 р.
ІКМ	<u>Порядок використання земельних</u> <u>здобутків землеробської та</u> <u>господарських будівельних та</u> <u>зубутків погребів</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 253	від 25 березня 2009 р.
ІКМУ N 11	<u>Порядок професійної державної</u> <u>регистрації індивідуального</u> <u>підприємства</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 11	від 09 січня 2014 р.
ІКМ	<u>Порядок здійснення перевірки об'єктів,</u> <u>які належать земблем</u> <u>землевпорядником, що не відповідають яких</u>	Постанова Кабінету Міністрів України N 6	від 09 січня 2014 р.

		Задовільність в урахуванні вимог законодавчих інших заходів	
ІКМ	ІКМ	Порядок реєстрації та проведення професійної підготовки та залічення кваліфікації <u>основних працівників</u> професійних аварійно-рятувальних засобів	Постанова Кабінету Міністрів України <u>від 02 жовтня 2013</u> р. N 729
ІКМ	ІКМ	Про затвердження Порядку проведення експертизи у разі загрози загинення членів династичного представництва та/чи земноводного животного об'єкту	Постанова Кабінету Міністрів України <u>від 30 жовтня 2013</u> р. N 841
<b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>			
НПД	НПД	Наказ МіС України <u>від 02 квітня 2004</u> р. N 151, зареєстрований у Міністру України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153	<u>від 02 квітня 2004</u> р. N 151, зареєстрований у Міністру України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
МБ	МБ	Наказ МВС України <u>від 30 грудня 2014</u> р. N 1417, зареєстрований у Міністру України 05 березня 2015 р. за N 252/26697	<u>від 30 грудня 2014</u> р. N 1417, зареєстрований у Міністру України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
ІрВ	ІрВ	Наказ МіС України <u>від 15 травня 2006</u> р. N 288, зареєстрований у Міністру України 05 липня 2006 р. за N 785/12659	<u>від 15 травня 2006</u> р. N 288, зареєстрований у Міністру України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
ІрВ	ІрВ	Наказ МіС України <u>від 03 грудня 2001</u> р. N 272, зареєстрований у Міністру України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383	<u>від 03 грудня 2001</u> р. N 272, зареєстрований у Міністру України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
ІТ5	ІТ5	Наказ МіС України <u>від 15 серпня 2007</u> р. N 557, зареєстрований у Міністру України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273	<u>від 15 серпня 2007</u> р. N 557, зареєстрований у Міністру України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
Методика	Методика	Наказ МіС Мінагрополітики Мінекономіки, Мінекології <u>від 27 березня 2001</u> р. N 73/8/64/122, зареєстрований у Міністру України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517	<u>від 27 березня 2001</u> р. N 73/8/64/122, зареєстрований у Міністру України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
Методика	Методика	Наказ МіС України <u>від 06 серпня 2002</u> р. N 186, зареєстрований у Міністру України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996	<u>від 06 серпня 2002</u> р. N 186, зареєстрований у Міністру України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
ІСР	ІСР	Наказ МіС України <u>від 16 грудня 2002</u> р. N 330, зареєстрований у Міністру України 04 березня 2003 р. за N 179/7500	<u>від 16 грудня 2002</u> р. N 330, зареєстрований у Міністру України 04 березня 2003 р. за N 179/7500

1	Інструкція з працю з уникненням використання	<u>Інструкція щодо утримання працю з уникненням використання оборони</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653,
2	Правила піддання технічних умов	<u>Правила піддання технічних умов до експлуатації та забезпечення об'єкта будівництва відповідності та технічеської безпеки</u>	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771,
3	Правила піддання технічних умов	<u>Правила піддання технічних умов до обслуговування аварій</u>	Наказ Держатомрегулювання МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211,
4	ІБН 6 - 7-2005	<u>Загальні бурові технології. Захист від пожежі. Пожежна безпека робітників будівельної промисловості</u>	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
5	ІБН 6 - 7-2005	<u>Загальні будівельні норми транспортування майна та обладнання та функціонування об'єктів</u>	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
6	нАПВ 3.01.057- 2006/200	<u>Правила пожежової безпеки в автомобільному комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770,