



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій  
у Харківській області

**Зміївський районний відділ**

вул. Таранівське шосе, За. м. Зміїв, Харківська обл., 63403, тел./факс (05747) 33390  
www.kharkiv.mns.gov.ua код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: sgpr01587@kharkiv.mns.gov.ua

Акт

N50.

складений за результатами проведення позапланової гражданської перевірки щодо  
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного  
захисту, техногенної та пожежної безпеки

КЗ Пасічанської загальноосвітньої школи I-II ступенів Зміївської районної ради Харківської області (найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або фізичної особи - підприємця/батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Пасіки, вул. Сіняєва, 18.

ідентифікаційний код юридичної особи 38631015

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або ідентифікаційний номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання вимагають у своєму житті і відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Харківська область, Зміївський район, с. Пасіки, вул. Сіняєва, 18.

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адрес електронної пошти)

Перевірено: територію, будівлі та приміщення за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Пасіки, вул. Сіняєва, 18.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення приміщення, в якому здійснюється провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки в разі

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

|   |        |      |        |                                 |                             |        |      |        |         |
|---|--------|------|--------|---------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|---------|
| <b>Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки</b>                                       |        |      |        | <b>Тип здійсненої перевірки</b> |                             |        |      |        |         |
| Наказ від 27.03.2018 року N 72, виданий Зміївським РВ ГУ ДСНС України у Харківській області |        |      |        | планова                         |                             |        |      |        |         |
| Посвідчення на перевірку від 13.04.2018 р. N 55   |        |      |        | планована                       |                             |        |      |        |         |
| Строк проведення перевірки  |        |      |        |                                 |                             |        |      |        |         |
| <b>Початок перевірки</b>  |        |      |        |                                 | <b>Завершення перевірки</b> |        |      |        |         |
| 16  | 04     | 2018 | 09     | 00                              | 20                          | 04     | 2018 | 09     | 00      |
| число   | місяць | рік  | години | хвилини                         | число                       | місяць | рік  | години | хвилини |

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Зміївський районний відділ Головного управління ДСНС України

(найменування органу ДСНС України)

у Харківській області.

Провідний інспектор Зміївського районного відділу Головного управління ДСНС України

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту

Дроздов Максим Миколайович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

соба підприємств

Директор КЗ "Пасічанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів" м. Давидівка, м. Ірківської області Яричевська Ірина Миколаївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

### Дані про останню перевірку:

| Планова   | Непланова  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі  | <input type="checkbox"/> не було взагалі   |
| <input checked="" type="checkbox"/> + була у період з 18.04.2017 р. по 24.04.2017 р.              | <input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____  |
| Акт перевірки від 24.04.2017 р. N 25  | Акт перевірки від _____  |
| Розпорядчий документ від 07.04.2017 року N 70 виконаний + , не виконаний <input type="checkbox"/> | Розпорядчий документ від _____<br>N _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> |

### ПЕРЕЛІК

#### питань щодо проведення перевірки

| № з/п   | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Перелік документів     |
|---|---|-----|----|----|----|------------------------|
| <b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>   |   |     |    |    |    |                        |
| <b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>   |   |     |    |    |    |                        |
| 1.1   | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки               |     |    |    |    | пункт 8 - розділ ІІІБ  |
| 1.2   | На підприємстві створено СПБ  |     |    |    |    | пункт 9 розділу ІІІБ   |
| 1.3   | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ                  |     |    |    |    | пункт 9 розділу ІІІБ   |
| 1.4   | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам |     |    |    |    | пункт 9 - розділ ІІІБ  |
| <b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>                |   |     |    |    |    |                        |
| <b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>   |   |     |    |    |    |                        |
| <b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b> |   |     |    |    |    |                        |
| <b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>   |   |     |    |    |    |                        |
| 6.  | Забезпечено протипожежний стан утримання території  | +   |    |    |    | пункт 11 - розділ ІІІБ |
| 7.  | Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд  | +   |    |    |    | пункт 11               |
| 8.  | Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів   | +   |    |    |    | пункт 11               |
| 9.  | Стан утримання інженерного обладнання   | +   |    |    |    | пункт 11               |
| 9.1   | Електроустановки (можливість їх   | +   |    |    |    | пункт 11               |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів  |  |   | розділ IV ПЗ                              |
| 9.2  | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів   |  |   | пункти 2.1 - 2.8 глави 2 розділу IV ПЗ ПЗ |
| 9.3  | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  |  |   | пункт 1.18 глави 1 розділу IV ПЗ          |
| 9.4  | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |  |   | пункти 1.1 - 1.3 глави 1 розділу IV ПЗ    |
| 9.5  | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм  |  |   | пункти 3.1 - 3.3 глави 3 розділу IV ПЗ    |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>  |   |  |   |   |
| 10.1   | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів |  | + | пункти 1.1 - 1.3 глави 1 розділу V ПЗ     |
| 10.2   | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.  |  |   | пункт 1.4 глави 1 розділу V ПЗ            |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>   |   |  |   |   |
| 11.1   | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   |  | + | пункт 1.1 глави 1 розділу V ПЗ            |
| 11.2   | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм   |  | + | пункт 2.2 глави 2 розділу V ПЗ            |
| <b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b> |   |  |   |   |
| <b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>  |   |  |   |   |
| <b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>                                   |   |  |   |   |
| 14.1   | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на   |  |   | пункт 2.1 розділу VI ПЗ                   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку   |  |  |  |  |  |
| 14.2   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів  |  |  |  |  | пункти 4.1 - 4.3 розділу 1.11 ДБН В.1.1-10                           |
| 14.3   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |  |  |  |  | пункти 2.1 - 2.4 розділу 1.11 ДБН В.1.1-10                           |
| 14.4   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів |  |  |  |  | пункти 2.1 - 2.4 розділу 1.11 ДБН В.1.1-10                           |
| 14.5   | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |  |  |  |  | пункти 4.1 - 4.3 розділу 1.11 ДБН В.1.1-10                           |
| 14.5.1   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів                                    |  |  |  |  | пункт 2 частини першої статті 57 КІК України та п. 1.9 ДБН В.1.1-10  |
| 14.5.2   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів                                       |  |  |  |  | пункт 2 частини першої статті 57 КІК України та п. 1.5 ДБН В.1.1-10  |
| 14.5.3   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів  |  |  |  |  | пункт 2 частини першої статті 57 КІК України та п. 1.12 ДБН В.1.1-10 |
| 14.5.4   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів   |  |  |  |  | пункт 2 частини першої статті 57 КІК України та п. 1.54 ДБН В.1.1-10 |
| 14.5.5   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів            |  |  |  |  | пункт 2 частини першої статті 57 КІК України та п. 1.16 ДБН В.1.1-10 |
| 14.5.6   | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів                        |  |  |  |  | пункт 2 частини першої статті 57 КІК України та п. 1.9 ДБН В.1.1-10  |
| <b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b> |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту                         |  |  |   | <p>пункт 1.4.10 розділу 1.0 об'єктів, до яких належить суб'єктом господарювання проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (КЦЗУ, стаття 20).</p> |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки   |  |  | + | <p>пункт 3 Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>  |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки   |  |  |   | <p>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього декларування належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>  |
| 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання  |  |  |   | <p>стаття 20 частини першої обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання (КЦЗУ, стаття 20).</p>   |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки  |  |  |   | <p>пункт 19 частини першої статті 20 закону «Про цивільний захист» (КЦЗУ, стаття 20).</p>  |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту   |  |  |   | <p>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>   |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії   |  |  |   | <p>стаття 20 КЦЗУ.</p>   |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів   |  |  | + | <p>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>   |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням |  |  | + | <p>пункт 5 частини першої статті 20 закону «Про цивільний захист» (КЦЗУ, пункт 5 КЦЗУ, стаття 20).</p>   |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки   |  |  | + | <p>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>   |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки   |  |  | + | <p>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>   |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту   |  |  | + | <p>пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>  |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання  |  |  |   | <p>пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ. До цього належить об'єкт підвищеної небезпеки (КЦЗУ, стаття 20).</p>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту       |  | пункт 3 частини першої статті 13 Закону України «Про цивільний захист», пункт 24 Інструкції |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   |  | пункт 18 частини першої статті 2 Закону України «Про цивільний захист», пункт 14 Інструкції |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність |  | пункт 18 частини першої статті 2 Закону України «Про цивільний захист», пункт 14 Інструкції |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах   |  | пункт 1 Інструкції  |

**Пояснення до позначень, використаних у червоних цитатах**

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця, фізичної особи - підприємця, перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця, фізичної особи - підприємця, перевіряється;

**ОПИС  
виявлених порушень**

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено |  | Детальний опис виявленого порушення  |
|-------|--|--|--|
|       | реквізити норми (пункт, стаття)                | позначення нормативно-правового акта*  |  |
| 1.    | Розділ V, глава 1, п.1.2.                      | ППБУ   | Приміщення об'єкту не забезпечено протипожежним захистом згідно нормативних документів.  |
| 2.    | розділ V, глава 2                              | ППБУ   | Об'єкт не забезпечено необхідними технічними умовами для здійснення робіт наслідком виконання вимог будівельних норм та інших нормативних документів). |
| 3.    | Пункт 3.1.1                                    | 1 «Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» далі ПТБ | Не проведено ідентифікацію небезпечного об'єкту з урахуванням чинників небезпеки.  |
| 4.    | Розділ III, глава 2, п.2.37                    | ППБУ   | Не демонтовано горючі газові труби на шляхах евакуації будівельного об'єкту.   |
| 5.    | Розділ IV, глава 1, п. 1.6                     | ППБУ   | З'єднання, відгалуження та окінтовані дроти, проводів і кабелів в усіх розмірних класах.   |

|    |                             |      |  |
|----|-----------------------------|------|--|
|    |                             |      | виконати за допомогою зварювання, паяння або з'єднання зварювання, паяння або з'єднання  |
| 6. | Розділ IV, глава 1, п.1.17. | ППБУ | Електророзетки, вимикачі, перемичальники та подібні апарати та вставки до них, встановлені на основі електричних проводів, виготовлені без підкладання під них ізоляційного матеріалу, що виміряли за габаритами менше ніж 0,01 м. |

**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб уповноважених на здійснення перевірок**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою суб'єкта)

| N з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання   | Так | Ні | НЗ | НІІ | Нормативне обґрунтування                          |
|-------|--|-----|----|----|-----|---|
| 1     | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку   | +   |    |    |     | застосування статті 107 Закону України «Про ДСНС» |
| 2     | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено  | +   |    |    |     | застосування статті 107 Закону України «Про ДСНС» |
| 3     | Копію посвідчення на перевірку надано  | -   |    |    |     | застосування статті 107 Закону України «Про ДСНС» |
| 4     | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)   | -   |    |    |     | застосування статті 107 Закону України «Про ДСНС» |
| 5     | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки |     |    | +  |     | застосування статті 107 Закону України «Про ДСНС» |

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки за складом питань та питань перевірки**

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
|       |   |
|       |   |
|       |   |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в архіві ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці:**

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Зміївського  
РВ ГУ ДСНС України у  
Харківській області  
капітан служби ЦЗ  
(посада)

  
Підпис

Директор Микола Іванович  
Іванов

Посадові та/або  
уповноважені особи суб'єкта  
господарювання, інші особи,  
присутні під час здійснення  
заходу:

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(посада)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Примірник цього акта перевірки отримано "26" 12 2019 р.

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(посада)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими  
уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта

### ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, зокрема, до яких  
складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п    | Позначення<br>нормативно-<br>правового акта | Назва нормативно-<br>правового акта  | Звертається  |  |
|----------|---|--|--|--|
|          |   |  | вид нормативно-<br>правового акта та<br>назва органу | дата прийняття<br>нормативно-<br>правового<br>акта |
| A        | 1   | 2  | 3  | 4  |
| <b>1</b> |   | <b>Закони України</b>  |  |  |
| 1.1      | ЗУ N 877                                    | "Про основні засади<br>державного нагляду<br>(контролю) у сфері<br>господарської діяльності"   | Закон України  | від 11.07.2014<br>№ 123-IV                         |
| 1.2      | КЦЗУ  | Кодекс цивільного захисту<br>України   | Кодекс   | від 02.07.2010<br>№ 2357-VI                        |
| 1.3      | ЗУ N 2245                                   | "Про об'єкти підвищеної<br>небезпеки"  | Закон України  | від 11.07.2014<br>№ 123-IV                         |
| 1.4      | ЗУ N 15/98                                  | "Про захист людини від<br>впливу іонізуючого<br>випромінювання"  | Закон України  | від 11.07.1998<br>№ 15-IV                          |
| <b>2</b> |   | <b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>  |  |  |
| 2.1      | ПКМУ N 956                                  | Порядок ідентифікації та<br>обліку об'єктів підвищеної<br>небезпеки  | Постанова Кабінету<br>Міністрів України              | від 11.07.2014<br>№ 123-IV                         |
| 2.2      | ПКМУ N 306                                  | Критерії, за якими<br>оцінюється ступінь ризику<br>від провадження<br>господарської діяльності та<br>визначається періодичність<br>здійснення планових заходів<br>державного нагляду<br>(контролю) у сфері | Постанова Кабінету<br>Міністрів України              | від 11.07.2014<br>№ 123-IV                         |



|      |             |  |                                      |                                    |
|------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
|      |             | техногенної та пожежної безпеки  |                                      |                                    |
| 2.3  | ПКМУ N 5    | Типове положення про відомчу пожежну охорону   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.4  | ПКМУ N 564  | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.5  | ПКМУ N 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року, р. N 1788 |
| 2.6  | ПКМУ N 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.7  | ПКМУ N 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.8  | ПКМУ N 775  | Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.9  | ПКМУ N 443  | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.10 | ПКМУ N 444  | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.11 | ПКМУ N 787  | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |
| 2.12 | ПКМУ N 253  | Порядок використання захисних споруд цивільного  | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 лютого 2003 року            |

|          |   |   |                                      |                      |
|----------|---|---|--------------------------------------|----------------------|
|          |   | захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб   |                                      |                      |
| 2.13     | ПКМУ N 11   | Положення про єдину державну систему цивільного захисту   | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04.01.2001 № 11  |
| 2.14     | ПКМУ N 6  | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04.01.2001 № 6   |
| 2.15     | ПКМУ N 729  | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб                               | Постанова Кабінету Міністрів України | від 27.05.2010 № 729 |
| 2.16     | ПКМУ N 841  | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру                           | Постанова Кабінету Міністрів України | від 27.05.2010 № 841 |
| <b>3</b> | <b>Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b> |   |                                      |                      |
| 3.1      | НАПБ Б.03.001-2004  | Типові норми належності вогнегасників   | Наказ МНС України                    | від 04.01.2004 № 117 |
| 3.2      | ІПББУ   | Правила пожежної безпеки в Україні  | Наказ МВС України                    | від 04.01.2004 № 117 |
| 3.3      | Правила улаштування систем раннього виявлення               | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення                     | Наказ МНС України                    | від 04.01.2004 № 117 |
| 3.4      | Правила охорони життя людей на водних об'єктах              | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України  | Наказ МНС України                    | від 04.01.2004 № 117 |
| 3.5      | ПТБ   | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на   | Наказ МНС України                    | від 04.01.2004 № 117 |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      |   | підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях  |  | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.6  | Методика прогнозування ХНО                | Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МІС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.7  | Методика спостережень                     | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки   | Наказ МНС України                                    | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.8  | Інструкція з тривалого зберігання         | Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту  | Наказ МНС України                                    | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.9  | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час   | Наказ МНС України                                    | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов            | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки            | Наказ Міністерства оборони України                   | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії      | План реагування на радіаційні аварії   | Наказ Держатомрегулювання, МНС                       | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002                          | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва   | Наказ Держбуду України                               | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-                              | Державні будівельні норми.   | Наказ Мінбуду України                                | Міністерства внутрішніх справ України, Наказ МВС України від 11.06.2014 № 1407 |

