

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа підприємець :

Завідувач з господарства Слатинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи I-III ступенів – дошкільного закладу» Дергачівської районної ради Харківської області
Загорна Тетяна Миколаївна

В.о. Слатинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи I-III ступенів – дошкільного закладу» Дергачівської районної ради Харківської області Коломієць Ірина Федорівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | <input type="checkbox"/> не було взагалі |
| + була у період з 10.04.2017 року по 24.04.2017 року Акт перевірки від 24.04.2017 року № 33 Розпорядчий документ від 24.04.2017 року № 33 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний + | + була у період з 09.10.2017 року по 13.10.2017 року Акт перевірки від 13.10.2017 року № 271 Розпорядчий документ від 13.10.2018 року № 158 виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний + |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|----------------------------------|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | + | | | | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | | + | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | | + | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | + | | | | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | | | | |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | | | | |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | | + | | | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | + | | | | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | + | | | | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | + | | | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. | | + | | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | + | | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | + | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | | | |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, | | | + | | пункт 21 розділу II ППБУ |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|---|
| | споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | | | |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7 |

| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | + | | пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | + | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | + | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ N 956 |
| 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | + | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | + | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | + | | | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | | + | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | | + | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | + | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | + | | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | + | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | + | | | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | + | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | + | | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | + | | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

| N з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| 1. | розділ V, глава 1, пункт 1.2 | Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Правила пожежної безпеки в Україні», зареєстрований у Мін'юсті України 05.03.2015 за № 252/26697, на далі ППБУ | Не обладнано будівлю системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». (Установкою автоматичної пожежної сигналізації) |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|---|
| 2. | розділ III, глава 2, пункти 2.5 | ППБУ | Не оброблено дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності. |
| 3. | розділ V, глава 2, пункт 2.1 | ППБУ | Не виконано ремонт існуючого пожежного резервуару та не заповнено його водою. |
| 4. | розділ V, глава 1, пункт 1.2 | ППБУ | Не обладнано будівлю системамою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». (Системою оповіщення людей про пожежу) |
| 5. | розділ III, глава 2, пункт 2.31 | ППБУ | Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. |
| 6. | розділ V, глава 3, пункт 3.17 | ППБУ | Не в повному обсязі пройдено технічне обслуговування існуючих вогнегасників |
| 7. | розділ V, глава 3, пункт 3.11 | ППБУ | Не доукомплектовано в повному обсязі пожежний щит, на якому повинні розміщуватись: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне покривало – 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт. |
| 8. | п.2 | ПКМУ №1200 від 19.08.2002 р. | Не забезпечено працівників індивідуальними засобами захисту органів дихання. |
| 9. | розділ III, глава 2, пункт 2.37 | ППБУ | Допускається влаштування порогу з підвального приміщення який перешкоджає вільній евакуації людей |
| 10. | розділ III, глава 2, пункт 2.37 | ППБУ | Двері другого евакуаційного виходу з актові зали знаходяться в не робочому стані та замкнені з середини на замки. |
| 11. | розділ III, глава 2, пункт 2.37 | ППБУ | Відсутні двері на сходових клітках навчально-виховного комплексу. |
| 12. | Розділ III, глава 2, пункт 2.3 | ППБУ | Допускається зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах (люк виходу на горище виконаний не протипожежний). |
| 13. | розділ V, глава 3, пункт 3.6 | ППБУ | Не забезпечено в повному обсязі приміщення дитячого садку первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку. |
| 14. | розділ IV, глава 1, пункт 1.21 | ППБУ | Не виконано захист будівлі навчально-виховного комплексу від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». |
| 15. | Розділ III, глава 2, пункт 2.17 | ППБУ | Облицювання стін спортивної зали виконано з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 16. | розділ IV, глава 1, пункт 1.18 | ППБУ | Допускається користування пошкодженим електровимикачем в роздягальні спортивної зали |
| 17. | п. 10, додаток 1 | Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р № 819 «Про затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» | Не пройдено функціональне навчання особам керівного складу об'єкту, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. |

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| N з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | + | | | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | + | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | + | | | | частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | | + | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | | | | + | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
|---|--|--|--|--|---|---|

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|--|
| | <i>Зауважень до акту немає</i> |
| | <i>В.О. директора Калач - М.Ф. Коломієць</i> |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дергачівського РУ ГУ ДСНС України у Харківській області старший лейтенант служби цивільного захисту



Любченко Аліна Павлівна

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

завідувач господарювач

(посада)




(підпис)

Золотарева Тетяна Миколаївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

В.О. директора

(посада)



(підпис)


Калачієць Фіона Федорівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " 20 " квітня 2018 року

В.О. директора

(посада)



(підпис)

Коломієць Фіона Федорівна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службу або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|----------|---|--|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ N 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ N 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |
| 1.4 | ЗУ N 15/98 | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. N 306 |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. N 1788 |

| | | | | |
|------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ N 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. N 1214 |
| 2.8 | ПКМУ N 308 | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. N 308 |
| 2.9 | ПКМУ N 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 443 |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 444 |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. N 787 |
| 2.12 | ПКМУ N 253 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. N 253 |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 11 |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 6 |
| 2.15 | ПКМУ N 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. N 729 |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. N 841 |

| | | | | |
|----------|---|---|--|--|
| | | загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | | |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | Типові норми належності вогнегасників | Наказ МНС України | від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153 |
| 3.2 | ПШБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383 |
| 3.5 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273 |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517 |
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з тривалого | Інструкція з тривалого зберігання засобів | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. N 330, |

| | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|--|
| | зберігання | радіаційного та хімічного захисту | | zareєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. N 653, zareєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. N 771, zareєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. N 87/211, zareєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. N 88 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. N 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. N 730/770, zareєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580 |