



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Куп'янський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

63705, Харківська область, м. Куп'янськ, пл. Стадіонна, 17, тел. (05742) 2-23-79, факс: 2-23-55

E-mail: Sgpch44@kharkiv.mns.gov.ua

(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного підрозділу)

Акт

№ 77,

складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Комунальний заклад охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня»
Куп'янської міської ради Харківської області,

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище,

місце знаходження: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

3 2 3 2 9 9 9 5

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи -
підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган)

x x x x x x x x x x

Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2 / місце проживання: Харківська
область, м. Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2,

номер телефону: (05742) 5-31-34, факс: 5-66-17,

адреса електронної

пошти: Kcgb@ukr.net

(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Комунальний заклад охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська
лікарня» Куп'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська
область, м. Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2; Харківська область, м. Куп'янськ, вул. 1
Травня, 20; Харківська область, м. Куп'янськ, вул. 1 Травня, 41, Харківська область,
м. Куп'янськ, пров. Зелений, 2

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику
від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної
перевірки

Тип здійснюваної
перевірки

Наказ від 24.04.2018 N 34, виданий Куп'янським РВ
ГУ ДСНС України у Харківській області.
Посвідчення на перевірку від 02.05.2018 N 80

планова;

позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
02	05	2018	14	00	03	05	2018	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Куп'янський районний відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області;

(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Куп'янського районного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Осматеско Сергій Миколайович, провідний інспектор Куп'янського РВ ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Пелих Дмитро Вікторович.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / головний лікар Комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» Куп'янської міської ради Харківської області Пякішев Аббясс Адгамович;

інженер служби ремонту Комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» Куп'янської міської ради Харківської області

Правило Костянтин Андрійович;

інженер з охорони праці Комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» Куп'янської міської ради Харківської області

Максимів Тетяна Віталіївна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 26.05.2017 по 31.05.2017	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 23.10.2017 по 24.10.2017
Акт перевірки від 31.05.2017 N 143	Акт перевірки від 24.10.2017 N 343
Розпорядчий документ від 31.05.2017	Розпорядчий документ від 26.10.2017
N 132	N 204
виконаний <input type="checkbox"/>	виконаний <input type="checkbox"/>
не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки				НП	пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ				НП	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ				НП	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам				НП	пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			Ні			пункт 9 розділу II ППБУ
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму					НП	пункт 11 розділу II ППБУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки					НП	пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки			Ні			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території					НП	пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд			Ні			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів			Ні			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		Ні			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				НП	пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				НП	пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				НП	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				НП	пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів з

10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		Ні			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.				НП	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				НП	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		Ні			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння			Ні			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					НП	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					НП	розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				НП	пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				НП	пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				НП	пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими				НП	пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ

	речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			НП	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій					
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				НП	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				НП	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку

				об'єктів підвищеної безпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки			НП	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			НП	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної безпеки			НП	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту	Ні			пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			НП	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			НП	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			НП	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки			НП	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	Так			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			НП	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			НП	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			НП	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			НП	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і

				використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			НП	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			НП	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	«Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України 30 грудня 2014 року N 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за N 252/26697, далі по тексту ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях головного корпусу.
2.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях урологічного відділення.
3.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях аптеки закладу.
4.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях гаражів закладу.
5.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в

			приміщеннях патологоанатомічного відділення та стерилізації.
6.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях адміністративної будівлі.
7.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях служби господарчої частини закладу.
8.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях статистичного відділу закладу.
9.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі урологічного відділення.
10.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі аптеки закладу.
11.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі служби господарчої частини закладу.
12.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі пральні закладу.
13.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) адміністративної будівлі закладу.
14.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівель гаражів закладу.
15.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі статистичного відділу закладу.
16.	розділ III, глава 2.,	ППБУ	Виконано опорядження (облицювання) стін на шляхах евакуації

	пункт 2.17.		ренгендіагностичного відділення та жіночої консультації з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2.
17.	розділ III, глава 2., пункт 2.3.	ППБУ	Допущено знижування класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах архіву закладу у головному корпусі під час експлуатації об'єкта.
18.	розділ III, глава 2., пункт 2.32.	ППБУ	Не обладнано евакуаційні виходи всіх відділень закладу справними світловими покажчиками «Вихід» увімкнутими на весь час перебування людей.
19.	розділ IV, глава 1., пункт 1.6.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів закладу за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
20.	розділ V, глава 3., пункт 3.6.	ППБУ	Не забезпечено територію, споруди, приміщення закладу у повному обсязі первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.
21.	розділ IV, глава 1., пункт 1.21.	ППБУ	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
22.	розділ VI, глава 3., пункт 3.2.	ППБУ	Не забезпечено відділення закладу з постійним перебуванням хворих, не здатних самотійно пересуватися засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятунку людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонар) та окремо для обслуговуючого персоналу.

23.	розділ III, глава 2., пункт 2.37.	ППБУ	Встановлено у вестибюлі першого поверху головного корпусу аптечний пункт ФОП Горбачук Ю.В. чим захищено шляхи евакуації та евакуаційний вихід закладу.
24.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Допущено зменшення кількості евакуаційних виходів з будівлі і приміщень аптеки закладу, змінено інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою.
25.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Не виконано інженерні та планувальні рішення шляху евакуації евакуаційного виходу з приміщень служби господарчої частини закладу згідно з нормованою вимогою.
26.	розділ III, глава 2., пункт 2.16.	ППБУ	Встановленні на вікнах в приміщенні аптеки, ґрати такими, які не розкриваються, не розсуваються та не знімаються.
27.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Не виконано інженерні та планувальні рішення шляху евакуації евакуаційного виходу з приміщень харчблоку, інфекційного відділення закладу згідно з нормованою вимогою.
28.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Не виконано розміри, інженерні та планувальні рішення шляху евакуації евакуаційного виходу з приміщень адміністративно- господарської служби закладу згідно з нормованою вимогою.
29.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Не виконано розміри, інженерні та планувальні рішення евакуаційного виходу з підвалу головного корпусу закладу згідно з нормованою вимогою.
30.	розділ IV, глава 1., пункт 1.21.	ППБУ	Не виконано захист будівлі урологічного відділення від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
31.	розділ III, глава 2., пункт 2.15.	ППБУ	Не утримуються справними, пофарбованими стаціонарні зовнішні пожежні сходи, на будівлі

			урологічного відділення.
32.	розділ IV, глава 1., пункт 1.24.	ППБУ	Влаштовано незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитові закладу.
33.	розділ IV, глава 1., пункт 1.6.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщенні актових залів закладу за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
34.	пункт 2.37. глави 2., розділу III	ППБУ	Улаштовано на шляхах евакуації з приміщення актових залів пороги, виступи, які перешкоджають вільній евакуації людей.
35.	розділ V, глава 2., пункт 2.2.	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів у головному корпусі закладу.
36.	пункт 4.3.1.; стаття 20.	«Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях», затверджені наказом МНС України № 557 від 15.08.2007 р; «Кодекс цивільного захисту України» від 02.10.2012 № 5403-VI; ПКУ- 1200.	Не забезпечено працюючий персонал закладу засобами індивідуального захисту.
37.	розділ II, пункт 16.	ППБУ	Не пройшли посадові особи навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях".
Поліклінічне відділення комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. 1 Травня, 41			
38.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях відділення.
39.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ППБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) будівлі відділення.
40.	розділ IV,	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження

	глава 1., пункт 1.6.		та окінцювання жил проводів і кабелів відділення закладу за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
41.	розділ III, глава 2., пункт 2.37.	ППБУ	Закладено евакуаційний вихід № 3 з першого поверху відділення цегляною кладкою, обладнано медичне приміщення на шляхах евакуації.
42.	розділ III, глава 2., пункт 2.17.	ППБУ	Виконано опорядження (облицювання) стін на шляхах евакуації відділення з матеріалів з вищою пожежною небезпекою, ніж: Г2, В2, Д2, Т2.
43.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Не виконано розміри, інженерні та планувальні рішення евакуаційного виходу з приміщення кабінету № 13 відділення згідно з нормованою вимогою.
Інфекційне відділення комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2			
44.	розділ IV, глава 1., пункт 1.6.	ППБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів приміщень відділення закладу за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
45.	розділ IV, глава 1., пункт 1.24.	ППБУ	Влаштовано незаповнені отвори в протипожежних перешкодах, які відокремлюють електрощитову відділення закладу.
46.	розділ IV, глава 1., пункт 1.21.	ППБУ	Не виконано захист будівлі відділення від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд».
47.	розділ V, глава 2., пункт 2.2.	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів відділення.
48.	розділ V, глава 2., пункт 2.2.	ППБУ	Пожежні плоскоскладальні рукава не приєднані до пожежних кранів та не рідше одного разу на шість місяців не розгортаються та не згортаються наново.
49.	розділ V, глава 2., пункт 2.2.	ППБУ	Пожежні кран-комплекти у підвальних приміщеннях не утримуються постійно справними і доступними для

			використання.
50.	пункт 2.37. глави 2., розділу III	ППБУ	Захаращено шляхи евакуації першого поверху відділення меблями.
51.	пункт 2.37. глави 2., розділу III	ППБУ	Захаращено шляхи евакуації з приміщень відділення квітковими горщиками та квітковою клумбою з бетону, які перешкоджають вільній евакуації людей.
52.	пункт 2.37. глави 2., розділу III	ППБУ	Улаштовано на шляхах евакуації з приміщень відділення пороги, виступи, які перешкоджають вільній евакуації людей.
53.	розділ III, глава 2., пункт 2.31.	ППБУ	Сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації відділення не забезпечено евакуаційним освітленням.
54.	розділ III, глава 2., пункт 2.32.	ППБУ	Не обладнано евакуаційні виходи відділення закладу справними світловими покажчиками «Вихід» увімкнутими на весь час перебування людей.
55.	розділ III, глава 2., пункт 2.23.	ППБУ	Не виконано інженерні та планувальні рішення шляху евакуації евакуаційного виходу з приміщень будівлі відділення закладу згідно з нормованою вимогою.
56.	розділ III, глава 2., пункт 2.3.	ППБУ	Допущено знижування класу вогнестійкості елементів заповнення прорізів у протипожежних перешкодах перекриття відділення закладу під час експлуатації об'єкта.
57.	розділ III, глава 2., пункт 2.15.	ППБУ	Стаціонарні зовнішні пожежні сходи відділення не утримуються пофарбованими.
58.	розділ V, глава 3., пункт 3.17.	ППБУ	Не здійснено технічне обслуговування вогнегасників .
59.	розділ V, глава 3., пункт 3.6.	ППБУ	Не забезпечено первинними засобами пожежогасіння підвальні приміщення відділення.
60.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ППБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях відділення.

Поліклінічне відділення комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. 1 Травня, 20

61.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ПШБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях відділення.
62.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ПШБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) будівлі відділення.
63.	розділ IV, глава 1., пункт 1.6.	ПШБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів відділення закладу за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
64.	розділ III, глава 2., пункт 2.37.	ПШБУ	Закладено евакуаційний вихід № 2 з відділення цегляною кладкою, обладнано медичне приміщення на шляхах евакуації.

Лабораторія комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, пров. Зелений, 2

65.	розділ V, глава 1., пункт 1.1.	ПШБУ	Не справна система протипожежного захисту і не утримується в постійній готовності до виконання роботи в приміщеннях відділення.
66.	розділ III, глава 2., пункт 2.5.	ПШБУ	Не оброблено засобами вогнезахисту дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) будівлі відділення.
67.	розділ IV, глава 1., пункт 1.6.	ПШБУ	Не здійснено з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів відділення закладу за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку					частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень


Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний інспектор
Куп'янського районного
відділу Головного
управління ДСНС України
у Харківській області

(посада)




Осматеско Сергій

Миколайович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Провідний інспектор
Куп'янського районного
відділу Головного
управління ДСНС України
у Харківській області

(посада)




Пелих Дмитро Вікторович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або
уповноважені особи
суб'єкта
господарювання, інші
особи, присутні під час
здійснення заходу:

Головний лікар
Комунального закладу
охорони здоров'я
«Куп'янська центральна
міська лікарня»

(посада)




(підпис)

Пякішев Аббясс Алгамович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Інженер служби ремонту
Комунального закладу
охорони здоров'я
«Куп'янська центральна
міська лікарня» Куп'янської
міської ради Харківської
області

(посада)



(підпис)


Правило Костянтин

Андрійович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Інженер з охорони праці
Комунального закладу
охорони здоров'я
«Куп'янська центральна
міська лікарня» Куп'янської
міської ради Харківської
області

(посада)



(підпис)

Максимів Тетяна Віталіївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано " _____ " _____ 20____ року

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання встановленою законодавством України цього акта перевірки не надано. Надано лише цього акта перевірки. Надано лише 40 2303, куди "поштою" відправлено 03.05.2018р. Вих. N 420/1256

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306

		здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки		
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443

2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнегасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9153
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05

		оповіщення людей у разі їх виникнення		липня 2006 за N 785/126:
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013

				р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, zareєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7- 2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДБН В.1.2-4- 2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057- 2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, zareєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580



ДСНС України

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Куп'янський районний відділ

пл. Стадіонна, 17, м. Куп'янськ, Харківська обл. 63705, тел./факс (057-42) 2-23-55

Web: <http://www.kharkiv.mns.gov.ua> код ЄДРПОУ 38631015 E-mail: Sench44@kharkiv.mns.gov.ua

03.05.2018 № 420/1256

На № _____ від _____

Головному лікарю Комунального
закладу охорони здоров'я
«Куп'янська центральна міська
лікарня» Куп'янської міської ради
Харківської області
Пякішеву Аббяссу Адгамовичу
Харківська область, м. Куп'янськ,
вул. Лікарняна, 2.

Направляю Вам матеріали позапланової перевірки Комунального закладу охорони здоров'я «Куп'янська центральна міська лікарня» Куп'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2; Харківська область, м. Куп'янськ, вул. 1 Травня, 20; Харківська область, м. Куп'янськ, вул. 1 Травня, 41, Харківська область, м. Куп'янськ, пров. Зелений, 2.

Додаток:

- акт № 77 складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 03.05.2018 на 11 аркушах.

Начальник

О.М. Мокренко

Керівництво Фінансів УДПІЗ "Укрпошта"
62705 - 503 Куп'янськ-5
Львівська обл., м. Куп'янськ
пр. Степанівна, 8
ІД № 215600426655
ІПН 3000280131
Кашанка Каса 01

Сума 21.00 €
21.00

ПІСЬМОВИЙ ЧЕК

Керівництво Фінансів
503 Куп'янськ
Львівська обл., м. Куп'янськ
пр. Степанівна, 8
ІД № 215600426655
ІПН 3000280131
Кашанка Каса 01

Куп'янськ

грн.

0.00 грн.

Сума

0.00

000026036 00035

3.05.2018 10.20

ПІСЬМОВИЙ ЧЕК

Керівництво Фінансів УДПІЗ "Укрпошта"
62705 - 503 Куп'янськ
Львівська обл., м. Куп'янськ
пр. Степанівна, 8
ІД № 215600426655
ІПН 3000280131
Кашанка Каса 01

Кл. 50201
КОНВЕРТ

Сума

1.00 €

1.00

Готівка
000026036 00037

3.05.2018 10.20

ПІСЬМОВИЙ ЧЕК